

# COVERED PLUNGERで 燃料消費量: 1.64%減少

発電設備 MAN40/54 燃料消費量の比較		
計測日	燃料消費量 (L/Kwh)	
	MAKER	COVERED
10月28日	0.2253	0.2215
10月29日	0.2263	0.2225
10月30日	0.226	0.2224
10月31日	0.225	0.2216
11月1日	0.223	0.219
11月2日	0.2195	0.217
11月3日	0.221	0.2185
11月4日	0.2233	0.2196
11月5日	0.2245	0.22
11月6日	0.2232	0.219
11月7日	0.2235	0.219
11月8日	0.2237	0.2198
11月9日	0.2232	0.219
11月10日	0.2223	0.2182
11月11日	0.2217	0.2195
11月12日	0.2227	0.2202
11月13日	0.2233	0.2196
11月14日	0.2237	0.2193
11月15日	0.2222	0.2188
11月16日	0.2208	0.2163
11月17日	0.223	0.2183
11月18日	0.2227	0.2183
11月19日	0.222	0.2182
11月20日	0.221	0.218
11月21日	0.222	0.219
11月22日	0.222	0.2188
11月23日	0.2218	0.219
11月24日	0.223	0.2203
11月25日	0.2215	0.2184
11月26日	0.2213	0.2175
11月27日	0.222	0.2185
11月28日	0.2213	0.218
11月29日	0.2225	0.2187
11月30日	0.2215	0.218
12月1日	0.2205	0.2175
12月2日	0.22	0.217
12月3日	0.2223	0.219
12月4日	0.2218	0.2182
12月5日	0.2228	0.2192
12月6日	0.2233	0.2193
12月7日	0.2238	0.2192
12月8日	0.226	0.2223
合計	9.3523	9.2015
平均	0.2227	0.219

